



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 2/18/Z

PRODUCENT KOTŁA: **VIADRUS A.S. Bezrucowa 300 / CZ-735 81/ Bochumin**
PRODUCENT ZESTAWU: **P.W.T.K. „Termo-Tech” Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: **Żeliwny kocioł grzewczy c.o. z zestawem retortowym**
TYP: automatyczny
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny

NAZWA PRODUKTU:

„VIADRUS HERCULES U26-4CZŁ. Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 22,0 kW
„VIADRUS HERCULES U26-5CZŁ. Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 30,0 kW
„VIADRUS HERCULES U26-6CZŁ. Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 34,9 kW
„VIADRUS HERCULES U26-7CZŁ. Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 40,0 kW

„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIK I KOTŁOWEJ SP. Z O.O. LABORATORIUM BADAWCZE, UL. ODLEWNICZA 1, 26-220 STĄPORKÓW POTWIERDZA, ŻE WYMIENIONE POWYŻEJ WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KLASY 4 W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ ORAZ W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WEDŁUG NORMY **PN-EN 303-5; 2012.**

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 59/17; 2/18

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiedhrowicz

Stąporków, dn. 28.02.2018r.

Formularz B-3