



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **27/17**

PRODUCENT: „TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: automatyczny - retorta

NAZWA PRODUKTU: **INTEGRA 25** moc [kW] **25**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 13.07.2017.

RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	MOC NOMINALNA - 100%	
			NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	103	Max	500
OGC	[mg/m ³]	2	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min	88,4

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	MOC MINIMALNA - 30%	
			NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	411	Max	500
OGC	[mg/m ³]	3	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,7	Min	88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 27/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Sniechowicz
Formularz B-3

Stąporków, dn. 28.08.2017.