



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **19/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe automatyczny**
TYP: **KRS TECH DUO** moc [kW] **75**
NAZWA PRODUKTU: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **5**
KLASA KOTŁA: **12.04.2019**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **węgiel kamienny sortymentu groszek**
RODZAJ PALIWA:

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			75,8 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	390	Max	500
OGC	[mg/m ³]	10	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	32	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,6	Min	88,9

MOC MINIMALNA - 30%			19,8 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	397	Max	500
OGC	[mg/m ³]	9	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	28	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,3	Min	88,9

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 19/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 28.06.2019.

Formularz B-3