



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **35/19**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej
„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**

PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**

TYP: **automatyczny**

NAZWA PRODUKTU: **POSEJDON** moc [kW] **10**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: **2019-07-31**

RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	10,1 kW
CO	[mg/m ³]	142	Max 500
OGC	[mg/m ³]	8	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	17	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 88,0

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	2,7 kW
CO	[mg/m ³]	449	Max 500
OGC	[mg/m ³]	11	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	29	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,0	Min 88,0

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 35/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 09.09.2019.

Formularz B-3