



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
**LABORATORIUM BADAWCZE**  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **53/18**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**  
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**  
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**  
TYP: **automatyczny**  
NAZWA PRODUKTU: **SZULCE** moc [kW] **24**  
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**  
KLASA KOTŁA: **5**  
DATA WYKONANIA BADAŃ: **3.08.2018**  
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

### WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%			24,1 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	269	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	10	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	23	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,8	Min	88,4

MOC MINIMALNA - 30%			7,2 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	389	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	12	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	17	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,8	Min	88,4

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 53/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

Autoryzował:

„Termo-Tech”  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spjehowicz

Stąporków, dn. 04.09.2018.

Formularz B-3