



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **6B/16**

PRODUCENT: P.W.T.K. "TERMO-TECH" sp. z o.o. 26-220 Stąporków  
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012  
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe  
TYP: Węglowy  
NAZWA PRODUKTU: **PRADO 28** moc [kW] **28**  
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny - retorta  
KLASA KOTŁA: **5**  
DATA WYKONANIA BADAŃ: 31.05.2016.  
RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

### WYNIKI BADAŃ:

#### MOC NOMINALNA - 100%

**28,4 kW**

PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	243	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	18	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	21	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,3	Min	88,4

#### MOC MINIMALNA - 30%

**8,3 kW**

PARAMETR	Jednostka	(10% O <sub>2</sub> )	NORMA	5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	467	Max	500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	19	Max	20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	11	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min	88,4

Podstawa wydania świadectwa:

Protokół nr 6/16

Oświadczenie producenta z dnia 07.05.2018.

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

Autoryzował:

**„Termo-Tech”**  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Grzegorz Spiechowicz*

Stąporków, dn. 18.07.2018 r.

Formularz B-3